

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Кирова, д. 44, г. Сибай,

Республика Башкортостан, 453833

Тел.: (34775) 23121; 22975 /факс: (34775) 24500

E-mail: rpnrbl1@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

Кулланыусыларзың хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһендә күзәтеү буйынса федераль хезмәт

Кулланыусыларзың хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһендә күзәтеү буйынса федераль хезмәттең Башкортостан Республикаһы буйынса идаралығы

Кулланыусылар хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһен күзәтеү буйынса федераль хезмәттең Башкортостан Республикаһы идаралығының Сибай калаһы, Баймак, Ейәнсура, Йылайыр, Хәйбулла райондарындағы территориаль бүлеге

ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Киров урамы, 44 йорт, Сибай калаһы, Башкортостан Республикаһы, 453833

Тел.: (34775) 23121; 22975 /факс: (34775) 24500

E-mail: rpnrbl1@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

02-26/41х-21-2022
№ _____ от 28.01.2022

На № _____

Главе Администрации
муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан

Ф.Г. Аминеву

453630, Республика Башкортостан,
г. Баймак, пр. С. Юлаева, д. 36

Адрес электронный почты:
adm44@bashkortostan.ru

Уважаемый Фанис Габдрашитович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах в соответствии с п. 5 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ № 416) направляет Вам уведомление по результатам производственного контроля в 2021 году, а именно о несоответствии качества питьевой (холодной) воды требованиям Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в следующих населенных пунктах Баймакского района Республики Башкортостан:

1.) г. Баймак из централизованной водопроводной сети:

- по содержанию мутность (по коалину);
 - по содержанию привкус;
 - по содержанию обобщенные колиформные бактерии.
- 2.) Баймакский район с. Казанка из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая);
 - по содержанию общая минерализация (сухой остаток);
 - по содержанию сульфаты.
- 3.) Баймакский район с. Нигаматово из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая);
 - по содержанию общая минерализация (сухой остаток);
 - по содержанию сульфаты;
 - по содержанию нитраты
- 4.) Баймакский район с. 2-е Иткулово из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию железо (Fe суммарно);
 - по содержанию мутность (по коалину);
- 5) Баймакский район с. Куянтаево из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая);
- 6.) Баймакский район д. Баишево из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты;
 - по содержанию цветность.
- 7) Баймакский район д. Баимово из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты;
- 8) Баймакский район с. Ишберда из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию обобщенные колиформные бактерии;
 - по содержанию общее микробное число (ОМЧ);
- 9) Баймакский район с. Юмашево из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая).
- 10) Баймакский район д. Сайгафар из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты;
 - по обобщенным показателям (жесткость общая).
- 11) Баймакский район с. Акмурун из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая);
 - по содержанию нитраты.
- 12) Баймакский район с. Бекешево из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты.
- 13) Баймакский район с. Темясово из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты;
 - по обобщенным показателям (жесткость общая).
- 14) Баймакский район д. Юлук из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию нитраты.
- 15) Баймакский район д. Каратал из централизованной водопроводной сети:
- по обобщенным показателям (жесткость общая).
- 16) Баймакский район д. Большебасаево из централизованной водопроводной сети:
- по содержанию мутность (по коалину);

- по содержанию железа (Fe суммарно).

17) Баймакский район с. Яратово из централизованной водопроводной сети:

- по содержанию запах при 20° С;

- по содержанию привкус.

18) Баймакский район с. Билялово из централизованной водопроводной сети:

- по содержанию нитраты.

19) Баймакский район д. Верхнетавлыкаево из централизованной водопроводной сети:

- по обобщенным показателям (жесткость общая);

- по содержанию нитраты.

20) Баймакский район д. Чингизово из централизованной водопроводной сети:

- по содержанию нитраты.

Согласно п. 6 ст. 23 ФЗ 416 в случае получения настоящего уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В силу п. 7 ст. 23 ФЗ 416 организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Кроме того, напоминаем, что согласно органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

О выполнении требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» необходимо представить информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах в срок до 10 марта 2022 года.

Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском,
Зилаирском, Хайбуллинском районах



К.А. Ганиев

Исполнитель: Ахметшин А.А.
Тел.: 8 (34775) 2-44-71.